



191321340380

No. (2020) GKJC-BG0018

检 验 报 告

Test Report

委 托 单 位： 福建海鲸消防有限公司

产 品 名 称： 湿式报警阀

型 号 规 格： ZSFZ150-2.5



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co. Ltd

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检验报告

报告编号：（2020）GKJC-BG0018

报告日期：2020.04.18

第 1 页 共 5 页

产品名称		湿式报警阀	
型号规格		ZSFZ150-2.5	
委托单位		福建海鲸消防有限公司	
生产单位		福建海鲸消防有限公司	
商 标		三 鲸	生产日期 2020.03
检验类别		型式试验	样品状态 合格
样品概况	数量	2 套	接收日期 2020.04
	说明		
检 验 依 据	GB5135.2-2003《自动喷水灭火系统 第2部分：湿式报警阀、延迟器、水力警铃》。		
检 验 项 目	外观；标志；结构；湿式报警阀的间隙；渗漏和变形；报警功能。		
检 验 结 论	所检项目符合 GB5135.2-2003 标准要求，判定合格。 		
备 注			
检验日期	2020 年 04 月 02 日		

批准：蔡金城

审核：李强

编制：宋宇宇

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！