



191321340380

No. (2020) GKJC-BG0060

检 验 报 告

Test Report

委 托 单 位： 安耐特消防装备有限公司

产 品 名 称： 消防信号蝶阀

型 号 规 格： ZSXDF7-Q-200-16



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co. Ltd

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检验报告

报告编号：（2020）GKJC-BG0060

报告日期：2020.06.28

第 1 页 共 5 页

产品名称	消防信号蝶阀			
型号规格	ZSXDF7-Q-200-16			
委托单位	安耐特消防装备有限公司			
生产单位	安耐特消防装备有限公司			
商 标	兴龙	生产日期	2020.05	
检验类别	型式试验	样品状态	合格	
样品概况	数量	2 只	接收日期	2020.05
	说明			
检 验 依 据	GB 5135.6-2018《自动喷水灭火系统 第6部分：通用阀门》。			
检 验 项 目	外观和标志；公称尺寸；额定工作压力；材料；连接方式；阀瓣密封；一般要求；信号转换功能；过载能力；耐电压性能；绝缘电阻；触点接触电阻。			
检 验 结 论	所检项目符合 GB 5135.6-2018 标准要求，判定合格。			
备 注				
检验日期	2020年06月04日			

批准：蔡金城

审核：叶世辉

编制：宋厚安

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！