



191321340380

No. (2020) GKJC-BG0264

# 检 验 报 告

## Test Report

委 托 单 位： 洪消智能科技有限公司

产 品 名 称： 地下式消防水泵接合器

型 号 规 格： SQA100-1.6、SQA150-1.6



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co. Ltd

# 国凯（福建）消防阀门检测有限公司

## 检 验 报 告

报告编号：(2020) GKJC-BG0264

报告日期：2021.01.14

第 1 页 共 6 页

|         |    |   |      |         |
|---------|----|---|------|---------|
| 产品名称    |    | 地下式消防水泵接合器                              |      |         |
| 型号规格    |    | SQA100-1.6、SQA150-1.6                   |      |         |
| 委托单位    |    | 洪消智能科技有限公司                              |      |         |
| 生产单位    |    | 洪消智能科技有限公司                              |      |         |
| 商 标     |    | 洪消                                      | 生产日期 | 2020.11 |
| 检验类别    |    | 型式试验                                    | 样品状态 | 合格      |
| 样品概况    | 数量 | 主型 3 台，分型 2 台                           | 接收日期 | 2020.12 |
|         | 说明 |   |      |         |
| 检 验 依 据 |    | GB 3446-2013 《消防水泵接合器》。                 |      |         |
| 检 验 项 目 |    | 结构；材料；外观质量；螺纹及法兰尺寸；密封性能；水压强度性能；阀门；消防接口。 |      |         |
| 检 验 结 论 |    | 所检项目符合 GB 3446-2013 标准要求，判定合格。          |      |         |
| 备 注     |    | 主型为 SQA150-1.6。                         |      |         |
| 检验日期    |    | 2020 年 12 月 19 日                        |      |         |



批准：蔡金城

审核：邓李红

编制：宋序安

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！