



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L15200

检 验 报 告

Test Report

No. (2021) GKJC-BG0275

委 托 单 位： 复兴消防科技有限公司

产 品 名 称： 灭火器箱

型 号 规 格： XMDDG12



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co., Ltd

地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

网址：www.gkjczx.com

邮箱：guokaitest@163.com

电话：0595-86273703

邮政编码：362300

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：（2021）GKJC-BG0275

报告日期：2021.09.03

第 1 页 共 4 页

产品名称		灭火器箱	
型号规格		XMDDG12	
委托单位		复兴消防科技有限公司	
生产单位		复兴消防科技有限公司	
商 标		复兴	生产日期 2021.07
检验类别		型式试验	样品状态 合格
样品概况	数量	2 只	接收日期 2021.08
	说明		
检 验 依 据	XF 139-2009《灭火器箱》。		
检 验 项 目	材料（厚度）；外形尺寸和极限偏差；外观质量；箱门（箱盖）性能（开启力、开启角度）；刚度性能；标志。		
检 验 结 论	所检项目符合 XF 139-2009 标准要求，判定合格。		
备 注			
检验日期	2021 年 08 月 23 日		



批准：蔡金城

审核：林李经

编制：宋宇宇

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！